下水汚泥等の放射性物質濃度測定結果

脱水汚泥(湿潤) (Bq (ベクレル)/kg)

試料採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		放射性セシウム
1八个打木以口		(C s - 134)	(C s - 137)	合計値
平成27年3月11日(木)	不検出	不検出	不検出	不検出
平成27年2月3日(火)	不検出	不検出	不検出	不検出
平成26年11月26日(水)	不検出	不検出	不検出	不検出
平成26年9月19日(金)	不検出	不検出	不検出	不検出
平成26年7月28日(月)	不検出	不検出	不検出	不検出
平成26年6月11日(水)	不検出	不検出	不検出	不検出
平成26年5月1日(木)	不検出	不検出	不検出	不検出

焼却灰(乾燥) (Bq (ベクレル) /kg)

試料採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		放射性セシウム
武 付 休 以 口	放射性コリ系	(C s - 134)	(C s - 137)	合計値
平成27年3月11日(木)	不検出	30	92	122
平成27年2月3日(火)	不検出	36	92	128
平成26年11月26日(水)	不検出	29	83	112
平成26年9月19日(金)	不検出	44	126	170
平成26年7月28日(月)	不検出	29	93	122
平成26年6月11日(水)	不検出	63	170	233
平成26年5月1日(木)	不検出	44	97	141