

令和8年4月16日  
湯河原町上下水道課

報道機関各位

## 湯河原町営水道等の水道水における放射能測定結果について

湯河原町営水道の水道水の放射能を測定した結果、次のとおりお知らせいたします。

- 1 採水日時 令和8年4月15日（水）
- 2 採水場所及び採水時間
  - (1) 城堀第1配水池 7時50分
  - (2) 城堀第2配水池 8時05分
- 3 検査機関 神奈川県内広域水道企業団
- 4 測定結果  
町営水道

測定項目／採水場所	城堀第1配水池	城堀第2配水池
ヨウ素-131 (Bq (ベクレル) /kg)	不検出 検出限界値 0.7	不検出 検出限界値 0.7
セシウム-134 (Bq (ベクレル) /kg)	不検出 検出限界値 0.8	不検出 検出限界値 0.7
セシウム-137 (Bq (ベクレル) /kg)	不検出 検出限界値 0.7	不検出 検出限界値 0.8

■食品衛生法での水道水に関する指標値

放射性セシウム（134・137）合計で10Bq（ベクレル）/kg以下

■検出限界値

測定できる放射能の限界値を示し、これを下回る場合は、不検出と標記します。

ヨウ素 131 約1Bq（ベクレル）/kg

セシウム 134 約1Bq（ベクレル）/kg

セシウム 137 約1Bq（ベクレル）/kg

■湯河原町の水道水は、平成23年3月25日より検査を行っていますが、今まで検出限界値まで測定した結果では数値は出ておりません。

お問い合わせ先

湯河原町上下水道課

（電話）0465-63-2111（内線）757

（FAX）0465-64-0300

（Eメール）[suido@town.yugawara.kanagawa.jp](mailto:suido@town.yugawara.kanagawa.jp)