

各課管理施設蛍光灯チェック表

地域政策課 防災係

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
湯河原小学校K型防災倉庫	校庭内	FL	37W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
吉浜小学校K型防災倉庫	校庭内	FL	18W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
方仙山公園鉄骨造防災倉庫	屋外	FL	40W	直管型	-	1	逆富士形	1灯用				
文化福祉会館K型防災倉庫	屋外	FL	37W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
奥湯河原区K型防災倉庫 (奥湯河原公園)	公園内	FL	18W	直管型	-	1	逆富士形	1灯用				
奥湯河原区K型防災倉庫 (奥湯河原公園)	公園内	FLS	40W	直管型	-	1	逆富士形	1灯用				
温泉場区K型防災倉庫 (温泉場駐車場)	駐車場内	FL	20W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
城堀区K型防災倉庫 (広崎公園)	公園内	FL	18W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
門川区K型防災倉庫 (蔵町公園)	公園内	FL	18W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
福浦区K型防災倉庫 (旧福浦幼稚園園庭)	屋外	FL	18W	直管型		2	逆富士形	1灯用				
御庭公園K型防災倉庫	公園内	FL	18W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
桜木公園K型防災倉庫	公園内	FL	20W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
森下公園K型防災倉庫	公園内	FL	20W	直管型	-	2	逆富士形	1灯用				
鍛冶屋会館裏防災倉庫	屋外	FL	40W	直管型	-	1	逆富士形	1灯用				
森下公園防災倉庫(2F)	公園内	FL	40W	直管型	-	12	逆富士形	2灯用				
					-							
					-							
					-							