

各課管理施設蛍光灯チェック表												
消防総務課												
施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライト・ シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリングの み)	備考
消防本部（本署）1F	車庫	FLR	32W	直管型	1本	2本		2灯用				吊り下げ式
	車庫	FLR	36W	直管型	1本	1本		1灯用				吊り下げ式
	車庫	FLR	36W	直管型	0本	1本		1灯用				壁取り付け式
	廊下	FL	18W	直管型	1本	1本	逆富士形	2灯用				
	廊下	FL	18W	直管型	1本	2本	逆富士形	2灯用				
	外階段	FL	不明	直管型	0本	1本		1灯用				20Wと同型、壁取り付け式
消防本部（本署）2F	廊下	FLR	40W	直管型	1本	2本	下面開放形	2灯用	128×32.4cm			
	機械室	FHF	32W	直管型	0本	6本	下面開放形	2灯用	125.5×24.3cm			3台設置
	階段	FL	18W	直管型	1本	1本	逆富士形	1灯用				
	階段	FL	18W	直管型	1本	2本		2灯用				壁取り付け式
	女子トイレ	FL	10W	直管型	0本	1本		1灯用				壁取り付け式
消防本部（本署）3F	階段	FL	20W	直管型	1本	1本	逆富士形	1灯用				
	廊下	FL	18W	直管型	1本	2本	逆富士形	2灯用				
	ボイラー室	FLR	40W	直管型	0本	1本		2灯用				吊り下げ式
	ボイラー室	FLR	36W	直管型	0本	1本						上記と同じ器具に40W、36Wを取り付け
	大会議室	FLR	36W	直管型	1本	1本	下面開放	1灯用	127.5×21cm			
	大会議室	FLR	36W	直管型	1本	1本	下面開放	1灯用	127.5×21cm			
奥湯河原分署	事務室	FLR	36W	直管型	0本	6本	逆富士形	2灯用				
	待機室	FLR	36W	直管型	0本	2本	逆富士形	2灯用				
	台所	FL	18W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	廊下	FL	18W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	仮眠室	FLR	36W	直管型	2本	2本	逆富士形	2灯用				
	トイレ	FL	18W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	車庫	FLR	36W	直管型	2本	6本	逆富士形	2灯用				
	分署入口	FL	18W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	分署出口	FLR	20W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	駐車場	FL	20W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
奥湯河原会館	階段室1階	FL	20W	直管型	0本	2本	逆富士形	2灯用				
	階段室2階	FLR	20W	直管型	2本	2本	逆富士形	2灯用				
	大会議室	FLR	40W	直管型	0本	12本	逆富士形	2灯用				
	台所	FL	20W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	トイレ	FL	19W	直管型	0本	1本	逆富士形	2灯用				
奥湯河原分署	車庫赤灯		12W	電球型	0個	1個	電球タイプ	1灯用		口金E26	丸形	丸型（赤）のかぶせ物あり
奥湯河原会館	油庫		90W	電球型	0個	1個	電球タイプ	1灯用		口金E26	丸形	
	廊下		60W	電球型	0個	3個	電球タイプ	1灯用	内枠：1250mm	口金E26	丸形	
	トイレ		40W	電球型	0個	1個	電球タイプ	1灯用	950mm×950mm	口金E26	丸形	丸型（白）のかぶせ物あり