

各課管理施設蛍光灯チェック表

町民体育館・旧教育センター

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
町民体育館	管理棟	F L R	36W	直管型	0	3	逆富士形	1灯用	1250×150			別紙①
	玄関外	F L R	32W	直管型	0	1		1灯用	1270×130×100			別紙② 箱型
	玄関内	F L R	32W	直管型	0	8	逆富士形	2灯用	1250×250			別紙③ 埋め込み型
	外灯	不明	不明	不明	0	4		1灯用	650×120×110			別紙④ 高所のため詳細確認不可
	洗面所	F L R	32W	直管型	0	3	逆富士形	1灯用	1250×120			別紙⑤
	更衣室（男）	F L R	32W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑥
	更衣室（女）	F L R	32W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑥
	トイレ（男）	F L R	32W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑦
	トイレ（女）	F L R	32W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑦
	みんなのトイレ	F L R	32W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用	1250×120			別紙⑤
	器具庫	F L R	32W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑦
	ステージ左室	F L R	32W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑦
	ステージ右室	F L R	32W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑦
	控室	F L R	32W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑦
	放送室	F L R	32W	直管型	0	6	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑦
	ステージ	F L R	32W	直管型	0	32	下面開放形	2灯用				別紙⑧ 高所のため計測不能
	舞台下	F L R	32W	直管型	0	8	逆富士形	2灯用	1250×200			別紙⑦
旧教育センター東側トイレ	男子トイレ	FHF	32W	直管型	0本	6本	逆富士形	2灯用				現在使用しているのは4本。
	女子トイレ	FHF	32W	直管型	0本	8本	逆富士形	2灯用				現在使用しているのは6本。
	障害者トイレ	FHF	32W	直管型	0本	2本	逆富士形	2灯用				
	男子トイレ	FHF	23W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				使用していない
	女子トイレ	FHF	23W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				使用していない

各課管理施設蛍光灯チェック表

ヘルシープラザ

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
ヘルシープラザ (地下)	地下倉庫	FLR	40W	直管型	0	24	下面開放形	1灯用	1240×165			別紙① 吊り型
	地下廊下	FLR	40W	直管型	0	2	下面開放形	1灯用	1270×220			別紙②
		FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用	1270×330			別紙③ 埋め込み型
	女子更衣室	FLR	40W	直管型	1	6	逆富士形	2灯用	1250×230			別紙④
		FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	1灯用	1270×145			別紙⑤
		FLR	40W	直管型	0	2	分からない	1灯用	1280×130×150			別紙⑥ 壁横向き箱型
		FDL	13W	ツイン	0	1	電球タイプ		FDL13EX-L1		丸形	別紙⑦
	男子更衣室	FLR	40W	直管型	0	1	下面開放形	1灯用	1240×165			別紙① 吊り型(シャワー室奥)
		FLR	40W	直管型	0	2	下面開放形	2灯用	1270×330			別紙⑧ 埋め込み型
		FLR	40W	直管型	0	4	逆富士形	1灯用	1270×145			別紙⑤
		FLR	40W	直管型	0	5	分からない	1灯用	1280×130×150			別紙⑥ 壁横向き箱型
		FDL	13W	ツイン	0	1	電球タイプ		FDL13EX-L1		丸形	別紙⑦
	電気室他	FLR	40W	直管型	0	1	分からない	1灯用	1240×135			別紙⑨ 消火栓ポンプ室
		FLR	40W	直管型	0	9	下面開放形	1灯用	1240×165			別紙① 吊り型
	トイレ	FLR	40W	直管型	0	20	逆富士形	2灯用	1270×330			別紙③ 埋め込み型
		FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	1灯用	1270×145			別紙⑤
		FLR	40W	直管型	0	2	分からない	1灯用	1280×130×150			別紙⑥ 壁横向き箱型
(1F)	受付・玄関	FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用	1270×330			別紙③ 埋め込み型
		FLR	40W	直管型	0	4	分からない	1灯用				別紙⑩ フロント上
		FL	20W	直管型	0	16	逆富士形	4灯用	630×650			別紙⑪
	駐車場	FLR	40W	直管型	6	26	逆富士形	2灯用	1250×230			別紙④
(2F)	フロア	FLR	32W	円形型	0	3					丸形	別紙⑫
		FLR	40W	円形型	0	3					丸形	別紙⑫
		FDL	13W	ツイン	0	15	電球タイプ		FDL13EX-L1		丸形	別紙⑦
	指導員室	FLR	40W	直管型	2	8	逆富士形	2灯用	1270×330			別紙③ 埋め込み型
		FLR	40W	直管型	0	2	分からない	1灯用				別紙⑩ カウンター上
	女子トイレ	FLR	40W	直管型	0	1	分からない	1灯用	1280×130×150			別紙⑥ 壁横向き箱型
		FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	1灯用	1250×150			添付5
	男子トイレ	FLR	40W	直管型	0	1	分からない	1灯用	1280×130×150			別紙⑥ 壁横向き箱型
		FLR	40W	直管型	0	3	逆富士形	1灯用	1250×150			別紙⑤
	障害者用	FL	20W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用	630×230			別紙⑬
		FL	10W	直管型	0	1	分からない	1灯用	400×130×130			別紙⑭ 箱型（使用中）
	倉庫 (3)	FLR	40W	直管型	0	10	分からない	1灯用	1240×135			別紙⑨
	ロッカー室	FLR	20W	直管型	0	6	逆富士形	2灯用	650×330			別紙⑬
(3F)	フロア	FLR	32W	円形型	0	10					丸形	別紙⑫

		FLR	40W	円形型	0	10					丸形	別紙⑫
		FDL	13W	ツイン	0	4	電球タイプ		FDL13EX-L1		丸形	別紙⑦
	女子トイレ	FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	1灯用	1250×150			別紙⑤
		FL	20W	直管型	0	2	分からない	1灯用	650×130×150			別紙⑥ 壁横向き箱型
	男子トイレ	FLR	40W	直管型	0	4	逆富士形	1灯用	1250×150			別紙⑤
	放送室	FLR	40W	直管型	0	2	下面開放形	2灯用	1270×330			別紙⑧ 埋め込み型
	ミーティング	FLR	40W	直管型	2	6	逆富士形	2灯用	1270×330			別紙③ 埋め込み型
	指導員室	FLR	40W	直管型	0	2	下面開放形	2灯用	1270×330			別紙⑧ 埋め込み型
	倉庫 (2)	FLR	40W	直管型	0	7	分からない	1灯用	1240×135			別紙⑨
(中3F)	倉庫	FLR	40W	直管型	0	1	分からない	1灯用	1240×135			別紙⑨
		FL	20W	直管型	0	5	分からない	1灯用	130×130×680			別紙⑮ 非常照明か不明 縦箱型
(屋上)	トイレ	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用	1250×150			別紙⑤
		FL	20W	直管型	0	1	分からない	1灯用	650×130×150			別紙⑥ 壁横向き箱型
	出入口	FL	20W	直管型	0	1	分からない	1灯用	650×130×130			別紙⑯ 壁縦向き箱型
(BI～屋上)	階段 エレベーター前	FLR	40W	直管型	0	9	下面開放形	2灯用	1270×330			別紙⑧ 埋め込み型
		FLR	40W	直管型	14	8	逆富士形	2灯用	1270×330			別紙③ 埋め込み型
		FLR	40W	直管型	2	2	分からない	1灯用	1260×160×110			別紙⑰ 壁箱型