

## 各課管理施設蛍光灯チェック表

## 社会福祉課

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
福浦会館	2階廊下		19W	電球100形タイプ	0	16	ダウンライト(丸形)		16.5×16.5	E26	丸形	
	2階～1階階段		19W	電球100形タイプ	0	2	ダウンライト(丸形)		16.5×16.5	E26	丸形	
			20W	直管型	2	2		2灯用				
	2階男子トイレ	FL	15W	直管型	0	2		1灯用				
		FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
		FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	2階女子トイレ	FL	15W	直管型	0	2		1灯用				
		FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	2階洗い場	FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	調理室	FLR	40W	直管型	0	12	下面開放形	2灯用				
	福寿室	FLR	40W	直管型	0	18	下面開放形	2灯用				
	中会議室	FLR	40W	直管型	0	18	下面開放形	3灯用				
	大会議室	FLR	40W	直管型	0	33	下面開放形	3灯用				
	控室	FL	20W	直管型	1	1	逆富士形	1灯用				
	非常口	FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	事務室	FLR	40W	直管型	0	3	下面開放形	3灯用				
	2階倉庫	FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	1階ホール	FLR	40W	直管型	0	36	下面開放形	3灯用				
			19W	電球100形タイプ	0	11	ダウンライト(丸形)		16.5×16.5	E26	丸形	
	1階倉庫	FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
	1階金庫	FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
	1階事務所前廊下	FL	20W	直管型	1	1	逆富士形	1灯用				非常灯
		FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				4
	1階トイレ	FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				合計
	区会事務所	FLR	40W	直管型	0	8	逆富士形	2灯用				177

## 各課管理施設蛍光灯チェック表

## 社会福祉課

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
宮下会館	大会議室	FLR	40W	直管型	4	60	逆富士形	2灯用				
	第2会議室	FLR	40W	直管型	0	12	逆富士形	2灯用				
	調理室	FLR	40W	直管型	0	8	逆富士形	2灯用				
		FLR	20W	直管型	1	1		1灯用				
	2階男子トイレ	FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	1灯用				
		FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	2階女子トイレ	FLR	40W	直管型	0	2	逆富士形	1灯用				
	2階～1階階段	FLR	20W	直管型	1	1		1灯用				
				電球	0	6				E26		
	福寿室		20W	直管型	0	18		2灯用				
			20W	円形型	0	3	シーリング(丸形)				四角形	
				電球	0	6				E26		
	第1会議室	FLR	40W	直管型	0	12	逆富士形	2灯用				
	区会事務所	FLR	40W	直管型	0	22	逆富士形	2灯用				
			20W	直管型	0	10						※5灯用
	管理人室	FL	15W	直管型	0	1		1灯用				
			20W	直管型	0	1		1灯用				
			32W	小型	0	2						
		FUL	14W	直管型	0	2						
			30W	電球	0	2						
			40W	電球	0	2						
	録音室	FLR	40W	直管型	0	12						
	1階男子トイレ	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	1階女子トイレ	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	湯沸室	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				非常灯
		FLR	20W	直管型	1	1		1灯用				7
	外階段		38W	電球100V	0	3						合計
	玄関		7W	電球100 v	0	8	ダウンライト(丸形)		17×17	E26	丸形	201

## 各課管理施設蛍光灯チェック表

## 社会福祉課

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
川堀会館（郵便局横）	入口前		95W	電球100形タイプ	0	3	ダウンライト(丸形)		21.5×21.5	E26	丸形	
	大会議室	FLR	110W	直管型	0	10	逆富士形	1灯用				
			95W	電球100形タイプ	0	1	ダウンライト(丸形)		21.5×21.5	E26	丸形	計
	中会議室	FLR	40W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用				18
川堀会館	入口	FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
		FL	20W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
	1 階階段横	FLR	40W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用				
	1 階階段上	FCL	30W	丸型	0	1	シーリング(丸形)		36×36		丸形	
	区会事務所	FLR	40W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用				
	1 階廊下	FL	20W	直管型	0	8	逆富士形	2灯用				
	男子トイレ	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
		FL	20W	直管型	0	1		1灯用				
	女子トイレ	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
		FL	20W	直管型	0	1		1灯用				
	福寿室	FL	20W	直管型	0	16						別紙 3 写真のとおり
	大会議室	FLR	40W	直管型	0	14	逆富士形	2灯用				
			100W	電球100形タイプ	0	13	ダウンライト(丸形)		21.5×21.5	E26	丸形	
	講習会室	FLR	40W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用				
		FL	20W	直管型	0	1		1灯用				
	中会議室	FLR	40W	直管型	0	8	逆富士形	2灯用				
			100W	電球100形タイプ	0	4	ダウンライト(丸形)		21.5×21.5	E26	丸形	
	駐車場		100W	電球100形タイプ	0	4	ダウンライト(丸形)		21.5×21.5	E26	丸形	
	地下シャッター右	FLR	40W	直管型	0	3	逆富士形	1灯用				非常灯
	地下シャッター左	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				0
		FL	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				合計
		FHF	40W	直管型	0	4	逆富士形	1灯用				97

各課管理施設蛍光灯チェック表

## 社会福祉課

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
門川会館	外玄関			電球	0	3	ダウンライト(丸形)		21.5×21.5		丸形	別紙1写真のとおりに枠が外せず中身の確認ができなかった。
	玄関ホール	FCL	38W	丸形	0	1	シーリング(丸形)		43.5×43.5		丸形	
	1階昇降機上	FL	18W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	スロープ入口中上	FL	18W	直管型	2	2	逆富士形	2灯用				
	区会事務所	FLR	40W	直管型	0	8	逆富士形	2灯用				
	区会事務所前廊下	FLR	20W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
	第1会議室前	FL	18W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
	第1会議室	FHF	40W	直管型	0	14	逆富士形	2灯用				
	第1会議室給湯室	FHF	40W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
	1階男子トイレ	FL	18W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
		FL	15W	直管型	0	1		1灯用				
	1階女子トイレ	FL	18W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
		FL	15W	直管型	0	1		1灯用				
	1階～屋上階段	FL	18W	直管型	8	14	逆富士形	2灯用				
	3階昇降機上	FLR	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	3階給湯室	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	3階廊下	FL	20W	直管型	2	4	逆富士形	2灯用				
	3階男子トイレ	FL	20W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用				
		FL	15W	直管型	0	2		1灯用				
	3階女子トイレ	FL	20W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
		FL	15W	直管型	0	2		1灯用				
	大会議室	FLR	40W	直管型	0	40	逆富士形	2灯用				
				電球	0	20	ダウンライト(丸形)		17×17	E26	丸形	
	大会議室ステージ			電球1	0	5	ダウンライト(丸形)		17×17	E26	丸形	
				電球2	0	7				E26		
	2階昇降機上	FLR	20W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	2階給湯室	FLR	40W	直管型	0	1	逆富士形	1灯用				
	2階廊下	FL	20W	直管型	2	6	逆富士形	2灯用				
	2階男子トイレ	FL	20W	直管型	0	4	逆富士形	2灯用				
		FL	15W	直管型	0	2		1灯用				
	2階女子トイレ	FL	20W	直管型	0	2	逆富士形	2灯用				
		FL	15W	直管型	0	2		1灯用				
	第2会議室	FLR	40W	直管型	0	12	逆富士形	2灯用				
				電球1	0	3	ダウンライト(丸形)		12×12	E14	丸形	
				電球2	0	2	ダウンライト(丸形)		11×11	E26	丸形	
	講習会室	FLR	40W	直管型	0	18	逆富士形	2灯用				
				電球	0	2	ダウンライト(丸形)		12×12	E14	丸形	
	福寿室	FL	20W	直管型	0	20						別紙2写真のとおりに
	外階段			電球	0	5				E26		非常灯 14
	駐車場			電球	0	6	ダウンライト(丸形)		10×10	E26	丸形	合計 229