

各課管理施設蛍光灯チェック表

総務課

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放形・ダウンライト・ シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリングの み)	備考
役場第1庁舎地下1階	宿直室	不明	不明	不明	0	1	シーリング(丸形)	1灯用	450×450		丸形	シーリングライト
	〃	LDA	5W	電球	0	1	電球	1灯用		E26		
	廊下	FLR	40W	直管	0	3	下面開放形	1灯用	170×1280			
	〃	FLR	36W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	170×1280			
	機械室	LDA	7.3W	電球	0	4	電球	1灯用		E26		
	〃	FLR	40W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	200×1230			
	男子更衣室	FLR	40W	直管	0	10	逆富士形	2灯用				設置できる箇所は10か所
	第1食堂	FCL	40W	円形型	0	12	ダウンライト(丸形)	1灯用	450×450		丸形	
	女子更衣室	FLR	20W	直管	0	5	下面開放形		700×700			5灯用
	〃	FLR	40W	直管	0	4	逆富士形	2灯用				
女子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	逆富士形	1灯用					
	職員出入口	不明	不明	不明	0	1						第1庁舎職員入口
	職員駐車場	不明	不明	電球	0	1						第1庁舎外職員駐輪場
	控室	FLR	40W	直管	0	4	下面開放形	2灯用	320×1280			
役場第1庁舎1階	階段下倉庫	不明	不明	電球	0	2	電球	1灯用		E26		
	相談室1	FLR	20W	直管	0	5	下面開放形		650×650			5灯用
	相談室1	EFD	12W	電球	0	4	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160			
	相談室2	FLR	20W	直管	0	5	下面開放形		650×650			5灯用
	相談室2	EFD	12W	電球	0	4	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160			
	玄関出入口	不明	不明	不明	0	6						第1庁舎ロータリー側入り口
	〃	EFD	12W	電球	0	2	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		ロータリー側
	玄関出入口	EFD	12W	電球	0	6	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		第1駐車場側
	給湯室	FLR	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	70×1240			
	ホール	不明	不明	豆電球	4	4						非常用豆電球2
役場第1庁舎2階	男子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	220×1270			
	〃	FL	10W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	70×390			
	女子トイレ	FLR	20W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	300×650			
	〃	FL	10W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	70×390			
	階段	FL	20W	直管	2	2	下面開放形	1灯用	80×650			
	湯政研	EFD	12W	電球	2	4	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		会派室
	新風会	EFD	12W	電球	2	4	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		会派室
	協創会	EFD	12W	電球	2	6	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		会派室
	議長室	不明	不明	電球	1	1	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	不明		議長室非常用豆電球
	給湯室	FL	18W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
廊下	EFD	12W	電球	2	9	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		会派室廊下	
〃	不明	不明	豆電球	2	2						非常用豆電球2	
役場第1庁舎3階	議会協議会室	EFD	12W	電球	6	12	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		
	議会協議会室	不明	不明	電球	2	2	ダウンライト(丸形)					第2庁舎3階会議室と同様
	無線室(物置)	FL	20W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
	録音室	FL	20W	直管	0	1	逆富士形	1灯用				
	〃	不明	不明	電球	0	1						議会棟録音室
	議場	不明	不明	電球	0	9						議場天井電球
	〃	不明	不明	豆電球	4	4						非常用豆電球2
	〃	FLR	40W	直管	0	6	下面開放形	1灯用	70×1280			
	〃	FLR	40W	直管	0	12	下面開放形	1灯用	200×1280			
	〃	FLR	20W?	直管	0	2	下面開放形	1灯用	不明			議場蛍光灯1 議場蛍光灯2
議場天井	不明	不明	不明	不明	不明							
協議会室前廊下	FLR	40W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	70×1280				
議場周辺廊下	不明	不明	豆電球	4	4						非常用豆電球2	
〃	FLR	40W	直管	0	2	逆富士形	1灯用					
〃	不明	不明	電球	0	4						議場天井電球	
階段	FL	20W	直管	2	2	下面開放形	1灯用	80×650				
男子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	220×1270				
	FL	10W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	70×390				
	FL	10W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	70×390				
第1庁舎4階	傍聴室	EFD	12W	電球	0	8	ダウンライト(丸形)	1灯用				
	階段	FL	20W	直管	2	2	下面開放形	1灯用	80×650			
	職員組合倉庫	FLR	20W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				

	議會倉庫	不明	不明	電球	0	1	電球	1灯用	不明	E26 ?		
	廊下	不明	不明	豆電球	1	1						非常用豆電球2
	//	FLR	40W	直管	1	1	下面開放形	1灯用	120×1280			

各課管理施設蛍光灯チェック表

総務課												
施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放形・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリン グのみ)	備考
役場第2庁舎地下2階	階段	FL	18W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
	倉庫（防災）	FLR	40W	直管	0	1	逆富士形	1灯用				
	倉庫（食堂横）	FLR	40W	直管	0	4	逆富士形	2灯用				税務収納課物置に1本
	〃	FL	20W	直管	0	4	逆富士形	2灯用				
	倉庫（税務収納課）	FLR	40W	直管	0	1	逆富士形	1灯用				税務収納課物置に1本
	第2食堂	FLR	40W	直管	0	12	逆富士形	2灯用				
	外通路	FLR	40W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
	外通路（土木倉庫側）	不明	不明		0	1						土木倉庫側出口
	倉庫（外）	FLR	40W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
	〃（外）	FL	40W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
	受水槽室	FLR	40W	直管	0	4	逆富士形	2灯用				
	〃	FLR	40W	直管	0	6	逆富士形	2灯用				
役場第2庁舎地下1階	財政課倉庫	FLR	40W	直管	0	1	逆富士形	1灯用				
	男子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	170×1250			
	〃	FLR	10W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	60×360			
	女子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	170×1280			
	〃	FL	10W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	60×360			
	印刷室	FLR	36W	直管	0	12	逆富士形	2灯用				
	廊下	FLR	40W	直管	5	5	下面開放形	1灯用	170×1280			
	地域政策課	FLR	40W	直管	6	6	下面開放形	2灯用	320×1280			
	階段	FL	18W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
	階段	FL	18W	直管	1	1	下面開放形	1灯用	80×650			階層確認用
	役場第2庁舎1階	玄関出入口	EFD	電球	4	25	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		
	給湯室	FL	20W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
役場第2庁舎1階	階段	FL	18W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
	階段	FL	18W	直管	1	1	下面開放形	1灯用	80×650			階層確認用（2△▽1）
	倉庫（出納室）	FLR	40W	直管	0	2	下面開放形	2灯用	170×1280			
	連絡通路	FL	20W	直管	4	6	逆富士形	2灯用				第3庁舎々第2庁舎
	女子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	170×1280			
	〃	FL	10W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	60×360			
	男子トイレ	FL	10W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	60×360			
	女子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	60×360			
	給湯室	FL	10W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
	廊下	EFT	4.4W	電球	1	7	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		
	階段	FL	20W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
	倉庫	FL	20W	直管	0	4	逆富士形	2灯用				
役場第2庁舎2階	秘書広報室廊下	EFT	4.4W	電球	8	26	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160			
	秘書側給湯室	FLR	40W	直管	4	4	下面開放形	2灯用	170×1280			
	秘書室真上	EFT		電球	0	1	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		
	副町長室	不明	不明	豆電球	1	1						副町長室非常用豆電球
	応接室	不明	不明	豆電球	1	1	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160			議長室非常用豆電球と同様
	町長室	不明	不明	豆電球	2	2	ダウンライト(丸形)	1灯用	210×210			議長室非常用豆電球と同様
	町長室	EFT	不明	豆電球	0	2	ダウンライト(丸形)	1灯用	210×210			
	男子トイレ	FLR	40W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	170×1250			
	〃	FL	10W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	60×360			
	女子トイレ	FL	10W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	60×360			
	廊下（EV前）	EFD	12W	電球	3	13	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160			
	給湯室	FL	20W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
役場第2庁舎3階	階段	FL	20W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
	階段	FL	20W	直管	1	1	下面開放形	1灯用	80×650			階層確認用（3△▽2）
	倉庫	FL	20W	直管	0	4	逆富士形	2灯用				
	第1会議室	不明		電球	2	2			160×160			第2庁舎3階会議室豆電球
	第2会議室	不明		電球	2	2			160×160			第2庁舎3階会議室豆電球
	第3会議室	不明		電球	2	2			160×160			第2庁舎3階会議室豆電球
	第4会議室	不明		電球	2	2			160×160			第2庁舎3階会議室豆電球
	第5会議室	不明		電球	2	2			160×160			第2庁舎3階会議室豆電球
	選管執務室	FLR	40W	直管	2	2	下面開放形	2灯用	170×1280			
	廊下（会議室前）	FLR	40W	直管	2	3	下面開放形	1灯用	170×1280			
	役場第2庁舎R階	階段	FL	20W	直管	2	2	逆富士形	2灯用			
	階段	FL	18W	直管	1	1	下面開放形	2灯用	60×360			階層確認用（R△▽3）

各課管理施設蛍光灯チェック表

総務課

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放形・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
役場第3庁舎地下1階	駐車場	FLR	40W	直管	0	26	下面開放形	2灯用	320×1280			
	階段(第2庁舎側)	FL	20W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
	倉庫(第2庁舎側)	FLR	40W	直管	0	4	逆富士形	2灯用				
	階段(EV側)	FL	20W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
	廊下(EV前)	FL	20W	直管	2	2	逆富士形	2灯用				
	倉庫(EV側)	FL	20W	直管	0	1	逆富士形	1灯用				
	駐車場出入口(外)	FL	20W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	80×650			
役場第3庁舎1階	階段(第2庁舎側)	FL	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	150×1280			1△ ▽B1
	〃	FLR	40W	直管	1	1	逆富士形	1灯用				
	玄関	不明	不明	不明	0	14	ダウンライト(丸形)	1灯用				第3庁舎職員入口ダウンライト
	〃	不明	不明	豆電球	3	3						第3庁舎職員入口非常用豆電球
	駐車場	FLR	40W	直管	0	16	下面開放形	2灯用	320×1280			
	駐車場	FLR	40W	直管	0	3	下面開放形	1灯用	320×1280			
	駐車場(外)	FL	20W	直管	0	3	下面開放形	1灯用	80×650			
	テレメーター室	FLR	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	320×1280			
	階段(EV側)	FLR	40W	直管	1	1	逆富士形	1灯用				
	〃	FL	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	150×1280			1△ ▽B1
	男子トイレ	FL	20W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	100×670			
	〃	EFD	12W	電球	0	1	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		
	女子トイレ	FL	20W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	120×670			
	〃	EFD	12W	電球	0	1	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		
	更衣室	FLR	40W	直管	0	3	下面開放形	3灯用	320×1280			設置できる箇所は6か所
	〃	不明	不明	豆電球	1	1						非常用豆電球1
	記者室	FLR	40W	直管	0	8	下面開放形	2灯用	320×1280			
	〃	不明	不明	豆電球	1	1						非常用豆電球1
	FMあたま	FLR	40W	直管	0	2	下面開放形	2灯用	320×1280			
	相談室	FLR	40W	直管	0	2	下面開放形	2灯用	320×1280			
役場第3庁舎2階	給湯室	FL	20W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
	会議室(和室)	FLR	40W	直管	0	4	下面開放形	2灯用	320×1280			
	男子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	逆富士形	1灯用				
	〃	FL	20W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	120×670			
	女子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	逆富士形	1灯用				
	〃	FL	20W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	120×670			
	廊下(EV前)	EFD	12W	電球	0	5	ダウンライト(丸形)	1灯用	170×170	E26		
	〃	不明	不明	豆電球	2	2						非常用豆電球1
	階段	FLR	40W	直管	1	2	逆富士形	1灯用				
	〃	FL	40W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	150×1280			2▽ △1
	倉庫(観光課横)	FLR	40W	直管	0	2	逆富士形	1灯用				
	執務室	不明	不明	豆電球	8	8						非常用豆電球1
役場第3庁舎3階	階段	FLR	40W	直管	1	2	逆富士形	1灯用				
	〃	FL	40W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	150×1280			3▽ △2
	男子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	逆富士形	1灯用				
	〃	FL	20W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	120×670			
	女子トイレ	FLR	40W	直管	0	1	逆富士形	1灯用	150×1280			
	〃	FL	20W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	120×670			
	廊下(EV前)	EFD	12W	電球	0	5	ダウンライト(丸形)	1灯用	170×170	E26		
	〃	不明	不明	豆電球	2	2						第3庁舎職員入口非常用豆電球
	給湯室	FL	18W	直管	0	2	逆富士形	1灯用				
	倉庫(まちづくり課横)	FLR	40W	直管	0	2	逆富士形	1灯用				
	執務室	不明	不明	豆電球	8	8						第3庁舎職員入口非常用豆電球
役場第3庁舎4階	階段	FLR	40W	直管	1	2	逆富士形	1灯用				
	〃	FL	40W	直管	0	2	下面開放形	1灯用	150×1280			3▽ △4
	文書庫	FLR	40W	直管	1	60	下面開放形	2灯用	320×1280			
	給湯室	FL	18W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
	トイレ	EFD		電球	0	2	ダウンライト(丸形)	1灯用	150×150	E26		
	廊下(第2庁舎側)	FL	18W	直管	0	2	逆富士形	2灯用				
	廊下(EV前)	FL	40W	電球	0	2	ダウンライト(丸形)	1灯用	160×160	E26		
	執務室	不明	不明	豆電球	3	3						第3庁舎職員入口非常用豆電球
役場第3庁舎R階	階段	FL	40W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	150×1280			4▽ △R
	〃	FL	20W	直管	0	2	逆富士形	1灯用				

各課管理施設蛍光灯チェック表												
総務課												
施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放形・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口全 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリン グのみ)	備考
役場駐車場棟地下1階	駐車場	FLR	40W	直管	0	32	下面開放形	2灯用	320×1280			
	倉庫	FLR	40W	直管	0	2	下面開放形	2灯用				
	車庫	FLR	40W	直管	0	5	下面開放形	1灯用	70×1280			
	バス車庫(横)	FL	20W	直管	0	1	下面開放形	1灯用	80×650			
	第2駐車場	不明	不明	不明		1						駐車場灯(第2駐車場)
	ロータリー	不明	不明	不明		2						ロータリー電灯