令和8年度　湯河原美化センター最終処分場　維持管理状況

1　埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
主灰・飛灰	202.35												202.35
混練埋立量	256.20												256.20

最終処分場前年度末残余容量：71,201.642 ㎥

2　周辺地下水の水質検査結果

毎月検査

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		4月14日											
結果の得られた日		4月21日											
塩化物イオン	上流	4.7											
(mg/L)	下流	46.0											
電気伝導率	上流	10.0											
(mS/m)	下流	110.0											

※　ー：渇水のため、欠測

年1回検査

採取日：　　結果の得られた日：　　（単位：mg/L）

検査項目	基準値	上流	下流	検査項目	基準値	上流	下流
カドミウム	0.003mg/L以下	未満	未満	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	未満	未満
全シアン	検出されないこと	未満	未満	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	未満	未満
鉛	0.01mg/L以下	未満	未満	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	未満	未満
六価クロム	0.05mg/L以下	未満		1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	未満	未満
砒素	0.01mg/L以下	未満	未満	チウラム	0.006mg/L以下	未満	未満
総水銀	0.0005mg/L以下	未満	未満	シマジン	0.003mg/L以下	未満	未満
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと			チオベンカルブ	0.02mg/L以下	未満	未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	未満	未満	ベンゼン	0.01mg/L以下	未満	未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	未満	未満	セレン	0.01mg/L以下	未満	未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	未満	未満	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	未満	未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	未満	未満	クロロエチレン	0.002mg/L以下	未満	未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	未満	未満	アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	未満	未満				

ダイオキシン類　　（単位：pg-TEQ/L）

採取日				
結果の得られた				
測定場所	上流		下流	
	環境基準値	測定結果	環境基準値	測定結果
	1		1	

3　定期点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月14日											
擁壁等	異常なし											
遮水工	異常なし											
調整池	異常なし											