湯河原町　　記者発表資料

令和８年 10 月 23 日
湯河原町上下水道課

湯河原町営水道等の水道水における放射能測定結果について

湯河原町営水道の水道水の放射能を測定した結果、次のとおりお知らせいたします。

１　採水日時　令和８年 10 月 21 日（水）

２　採水場所及び採水時間
(1)　城堀第１配水池　　７時 50 分
(2)　城堀第２配水池　　７時 50 分

３　検査機関　　神奈川県内広域水道企業団
４　測定結果
町営水道

測定項目／採水場所	城堀第１配水池	城堀第２配水池
ヨウ素-131 (Bq（ベクレル）/kg)	不検出 検出限界値 0.6	不検出 検出限界値 0.7
セシウム－134 (Bq（ベクレル）/kg)	不検出 検出限界値 0.7	不検出 検出限界値 0.6
セシウム－137 (Bq（ベクレル）/kg)	不検出 検出限界値 0.7	不検出 検出限界値 0.6

■食品衛生法での水道水に関する指標値
放射性セシウム（134・137）合計で１０Bq（ベクレル）／kg 以下

■検出限界値
測定できる放射能の限界値を示し、これを下回る場合は、不検出と標記します。

ヨウ素 131	約１Bq（ﾍﾞｸﾚﾙ）/kg
セシウム 134	約１Bq（ﾍﾞｸﾚﾙ）/kg
セシウム 137	約１Bq（ﾍﾞｸﾚﾙ）/kg

■湯河原町の水道水は、平成 23 年３月 25 日より検査を行っていますが、今まで検出限界値まで測定した結果では数値は出ておりません。

お問い合わせ先
湯河原町上下水道課
（電話）0465-63-2111（内線）757
（FAX） 0465-64-0300
（E ﾒｰﾙ） suido@town.yugawara.kanagawa.jp