令和8年度　湯河原美化センター　維持管理状況　　湯河原町真鶴町衛生組合

1　処分した一般廃棄物の各月ごとの数量(t)

	廃棄物の種類	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量	可燃ごみ	1号炉	1,042.40t	960.77t	896.54t	808.01t	751.06t	670.06t							5,128.84t
		(稼働日数)	21日	20日	18日	17日	16日	14日							106日
		2号炉	930.31t	803.99t	967.84t	643.96t	685.91t	736.13t							4,768.14t
		(稼働日数)	19日	18日	20日	14日	14日	16日							101日
	焼却量月計		1,972.71t	1,764.76t	1,864.38t	1,451.97t	1,436.97t	1,406.19t							9,896.98t
	稼働日数月計		21日	20日	21日	22日	19日	20日							123日

2　燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(全て日平均値の月平均値)

		測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度(℃)	−	897	901	883	877	886	884							800℃以上
	集じん器流入ガス温度(℃)	集じん器入口	191	191	191	193	193	193							200℃以下
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	−	54	49	54	55	43	45							100ppm以下
2号炉	燃焼室温度(℃)	−	875	864	869	871	884	877							800℃以上
	集じん器流入ガス温度(℃)	集じん器入口	195	194	193	192	192	192							200℃以下
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	−	35	44	49	48	46	43							100ppm以下

3　排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(採取位置　1号炉、2号炉:バグフィルター出口)

	1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目		排出基準値		掲載値
施設対象炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
試料採取日	4/30	4/30	6/12	6/11	8/6	8/6	10/1	10/1					−		
結果の得られた日	5/19	5/19	7/7	7/7	8/26	8/26	10/17	10/17					−		
ばいじん濃度(g/h)			0.005未満	0.005未満									1,550.2g/h	1,550.2g/h	
硫黄酸化物濃度(Nm3/h)	0.17	0.21	0.0920	0.3700	0.0750	0.1200	0.0740	0.2400					2,336Nm3/h		排出量
窒素酸化物濃度(ppm)			92	97									250ppm		酸素12vol%換算値
塩化水素濃度(mg/Nm3)			15	54									700mg/Nm3		酸素12vol%換算値

4　排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
1号炉	6月12日	バグフィルター出口	7月7日	0.01ng-TEQ/m^3	5.00ng-TEQ/m^3
2号炉	6月11日	バグフィルター出口	7月7日	0.0230ng-TEQ/m^3	5.00ng-TEQ/m^3

5　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

除去場所	対象炉	作業日
A/Hエアランシング(空気予熱器)	1号炉	4/13,4/27,5/11,5/24,6/8,6/22,7/6,7/20,8/3,8/17,8/31,9/14,9/28
	2号炉	4/13,4/27,5/11,5/24,6/8,6/22,7/6,7/20,8/3,8/17,8/31,9/14,9/28
バグフィルター及びガス冷却室	1号炉	4/13,4/27,5/11,5/24,6/8,6/22,7/6,7/20,8/3,8/17,8/31,9/14,9/28
	2号炉	4/13,4/27,5/11,5/24,6/8,6/22,7/6,7/20,8/3,8/17,8/31,9/14,9/28